

Pieszycy, 7.12.2017r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pn. **„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”** ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.11.2017.

Zamawiający ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, przy ul. Bielawskiej 6/17, informuje, że w przedmiotowym przetargu, złożono pytania w treści cyt.:

Pytanie nr 1

„1 . Proszę o wyjaśnienie na jakim etapie przetargu Zamawiający będzie żądał przedstawienia referencji tj. wymagań dotyczących zdolności technicznych (5 instalacji)”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający oczekuje przedstawienie referencji wraz z ofertą.

Pytanie nr 2

„2. Proszę o sprecyzowanie zakresu prac do wykonania polegających na "Przebudowie budynku ciepłowni i magazynu biomasy (wiaty) ? Oprócz zdawkowego zapisu w SIWZ tom I pkt 4a nie ma szczegółowych informacji co dokładnie należy wykonać .”

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt 3.1.1. SIWZ TOM II zaprojektowania budynku elektrociepłowni z:

- magazynem biomasy
- budynkiem kotłowni
- budynkiem ORC

Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt 3.1.2. SIWZ TOM II zaprojektowania wiaty magazynowej o powierzchni 500 m2.

Zamawiający oczekuje wykonania zgodnie z pkt 2.3.2. SIWZ TOM II

b)przebudowy i rozbudowy Budynku Elektrociepłowni (rozbudowa istniejącej kotłowni w tym konstrukcji, dachu, ścian, bram, stolarki okiennej i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje itd.), w którym mieścić się będą powiązane ze sobą funkcjonalnie elementy, takie jak:

- palenisko na biomasę,
- kocioł odzysknicowy,
- instalacja oleju termalnego,
- maszynownia pod turbogenerator ORC,
- magazyn dzienny paliwa,
- pompownia,
- magazyn oleju termalnego,

- rozdzielnie,
 - komory transformatora,
 - wyprowadzenie mocy,
 - węzeł sanitarny dla planowanej obsługi zgodne z obowiązującymi wymogami,
- c) Wiaty magazynowej biomasy

Prezes Zarządu
Tadeusz Drozdowski