

Pieszycy, 7.12.2017r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pn. **„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”** ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.11.2017.

Zamawiający ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, przy ul. Bielawskiej 6/17, informuje, że w przedmiotowym przetargu, złożono pytania w treści cyt.:

Pytanie nr 1

„w kontekście odbywającego się przetargu mam pytanie dotyczące zapisów zawartych w tabeli – załącznik nr 3 do IDW – Specyfikacja Kosztowa.

W punkcie 4.3 jest wymieniona „*dostawa instalacji odprowadzania i oczyszczania spalin oraz z układem kondensacji spalin*”.

Treść SIWZ TOM II Specyfikacja Techniczna nie określa parametrów układu kondensacji spalin. Proszę o informacje czy ta niespójność wynika z braku stosownych zapisów w Specyfikacji Technicznej czy jest to błąd zawarty w w/w tabeli.”

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający oczekuje dostawy instalacji oczyszczania spalin.

Zamawiający nie oczekuje dostawy układu kondensacji spalin. Informacja została wprowadzona pomyłkowo w SIWZ TOM I załącznik nr 3 do IDW.

Prezes Zarządu

Tadeusz Drozdowski