

Pieszycy, dnia 29 listopada 2017 roku

ZEC Zakład Energetyki Ciepłej  
spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
ul. Bielawska 6/17  
58-250 Pieszycy  
KRS 0000262707

1/11/2017

## Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Żłotej 11 w Dzierżoniowie.”

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 1/11/2017.

ZEC Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. , jako Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, w wyniku uwzględnienia uwag Wykonawców zgłoszonych w zapytaniach, stosownie do wyjaśnień Zamawiającego z dnia 22.11.2017 roku, odpowiednio zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, tj.:

**W wyniku uwzględnienia uwag złożonych w zapytaniach przez Wykonawców 22.11.2017 roku, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:**

1.

Zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie kunktatora 3. o brzmieniu „emisja CO<sub>2</sub>mg/Nm<sup>3</sup>” w pkt 5.2.1. Grupa A SIWZ TOM II, w wyniku czego punkt 5.2.1. Grupa A SIWZ TOM II otrzymuje brzmienie:

### **„Grupa A**

- *poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia,*
- *emisja CO mg/Nm<sup>3</sup>,*
- *emisja NO<sub>x</sub>mg/Nm<sup>3</sup> przy zawartości 6 % tlenu w spalinach,*
- *emisja SO<sub>2</sub>mg/Nm<sup>3</sup> przy zawartości 6 % tlenu w spalinach,*
- *emisja pyłu mg/Nm<sup>3</sup> przy zawartości 6 % tlenu w spalinach,*

*Pomiary wartości parametrów gwarantowanych grupy A należy wykonać dla obciążeń 40,75,100%”*

2.

Zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie pozycji 1 w tabelarycznym zestawieniu Parametrów Gwarantowanych Grupa A w pkt 11.3.2. o brzmieniu „emisja CO<sub>2</sub>mg/m<sup>3</sup>u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych” w art. XI SIWZ TOM III, w wyniku czego tabelaryczne zestawienie Parametrów Gwarantowanych Grupa A w pkt 11.3.2. w art. XI SIWZ TOM III otrzymuje brzmienie:

„Tabelaryczne zestawienie Parametrów Gwarantowanych”

Lp.	Parametry gwarantowane		Obciążenie znamionowe
			100%
<b>Grupa A</b>			<b>Wartość</b>
1.	Emisja NO <sub>x</sub>	mg/m <sup>3</sup> u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych	
2.	Emisja SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup> u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych	
3.	Emisja CO	mg/m <sup>3</sup> u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych	
4.	Emisja pyłu	mg/m <sup>3</sup> u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych	
5.	Poziom hałasu	L dB	

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Prezes Zarządu

  
Tadeusz Drozdowski

.....

(podpis)