

Pieszycy, 18.01.2018r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) na roboty budowlane pn. **„Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni przy ulicy Złotej 11 w Dzierżoniowie.”** ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.11.2017.

Zamawiający ZEC Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach, przy ul. Bielawskiej 6/17 informuje, że w przedmiotowym przetargu, złożono pytania w treści cyt.:

Pytanie nr 1

„Szanowni Państwo,

w kontekście odbywającego się przetargu mam pytanie dotyczące wykonania dróg i placów manewrowych.

Zgodnie z załącznikiem do projektu budowlanego – Plan Zagospodarowania Terenu, można stwierdzić, że ilość dróg utwardzonych jakie należy przewidzieć wynosi 2069 m². Proszę o potwierdzenie, czy ta wartość jest prawidłowa oraz o określenie nośności dla w/w dróg utwardzonych w celu ich rzetelnej wyceny.”

Odpowiedź na pytanie 1

Powierzchnia dróg i placów utwardzonych przewidzianych dla budowy nowej instalacji, po której będą się poruszać pojazdy o ciężarze 50 ton wynosi 2000 m². Powierzchnia parkingów utwardzonych dla samochodów osobowych wynosi 300 m².

Prezes Zarządu

Tadeusz Drzdowski